

Protokol o zkouškách . 4867 / 7P1 / 25

číslo vzorku: 6949/7P1/25

Místo a bod odběru : Jasenice - VDJ - surová voda

Datum a čas odběru : 7.4.2025 11:25

Datum a čas přijmu : 7.4.2025 13:20

Zákazník: Obec Jasenice, Jasenice . p. 50, Náměstí n.Osl., 675 71

Vzorkoval : Dvořák Robert, Vzorka

Pedmět zkoušky : Surová voda

Postup odběru : Odběr vzorků podzemních vod SP . 3 (ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-11, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 5667-16, ČSN EN ISO 19458)

Rozsah rozboru : Krácený rozbor SUROVÁ - vyhl. . 448/2017 Sb.

Plán odběru : 853/7P1/25

Datum provedení analýz: 7.4.2025 - 9.4.2025

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Identifikace zkoušky
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP . 13/2013/III (ČSN EN ISO 9308-1) (7P1)
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	SOP . 15/2013/III (ČSN EN ISO 7899-2) (7P1)
Mikroskopický obraz - celkový počet organismů	jedinci/ml	0	SOP . 20/2014/III (ČSN 75 7712) (7P1)
Mikroskopický obraz - abioseston	%	1,0	SOP . 19/2014/III (ČSN 75 7713) (7P1)

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Identifikace zkoušky
Konduktivita	mS/m	44,4	SOP . 28/2015/III (návod firmy Thermo Scientific) (7P1)
Teplota vody	°C	6,1	SOP . 7/2013/III (ČSN 75 7342) (7P1)
Pach		Přijatelný - stupeň 0	SOP . 5/2013/III (ČSN 75 7340, ČSN EN 1622) (7P1)
Absorbance (254 nm, 1cm)		0,013	SOP . 39/2015/III (ČSN 757360) (7P1)
Barva	mg/l Pt	<2	SOP . 36/2015/III (návod firmy Thermo Scientific) (7P1)
Zákal	ZFn	1,0	SOP . 44/2015/III/B (ČSN EN ISO 7027-1) (7P1)
Dusitany	mg/l	<0,030	SOP . 31/2015/III (návod firmy Thermo Scientific) (7P1)
Amonné ionty	mg/l	0,020	SOP . 29/2015/III (návod firmy Thermo Scientific) (7P1)
Fosforenany	mg/l	0,04	SOP . 32/2015/III (návod firmy Thermo Scientific) (7P1)
Dusíkaté nany	mg/l	27,2	SOP . 5/A/III (7P1)
CHSK manganistanem	mg/l	0,4	SOP . 40/2015/III (ČSN EN ISO 8467) (7P1)
Železo	mg/l	<0,05	SOP . 47/2016/III (návod firmy Thermo Scientific) (7P1)
Mangan	mg/l	<0,02	SOP . 48/2016/III (návod firmy Thermo Scientific) (7P1)
Hliník	mg/l	0,05	SOP . 49/2016/III (návod firmy Thermo Scientific) (7P1)
KNK 4.5	mmol/l	3,31	SOP . 35/2015/III (návod firmy Thermo Scientific) (7P1)
Vápník a hořčík	mmol/l	2,25	SOP . 45/2015/III (dopočet) (7P1)
Vápník	mg/l	60	SOP . 45/2015/III (návod firmy Thermo Scientific) (7P1)
Hořčík	mg/l	18,5	SOP . 46/2015/III (návod firmy Thermo Scientific) (7P1)
Chloridy	mg/l	14,1	SOP . 33/2015/III (návod firmy Thermo Scientific) (7P1)
ZNK 8.3	mmol/l	<0,10	SOP . 42/2015/III (ČSN 75 7372) (7P1)
Síraný	mg/l	28,1	SOP . 34/2015/III (návod firmy Thermo Scientific) (7P1)
Huminové látky	mg/l	0,3	SOP . 43/2015/III (ČSN 75 7536) (7P1)
Nerozpuštěné látky	mg/l	<2	SOP . 22/2014/III (ČSN EN 872, ČSN 75 7350;(VITRUM VWR, typ Glass microfibres filter,692); Provedeno v LOV Třebíč)
pH (25 °C)		7,6	SOP . 27/2015/III (návod firmy Thermo Scientific) (7P1)

* Zkoušky prováděné v místě odběru

7P1 - zkouška provedena na pracovišti Třebíč - laborator PV, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč

7O1 - zkouška provedena na pracovišti Třebíč - laborator OV, Brněnská, 674 11 Třebíč

Interní dodavatel : IPZ7 Zkušební laborator . 1249 akreditovaná IA podle SN EN ISO/IEC 17025:2018, Pracoviště Třebíč - Laborator odpadních vod

< Výsledek je pod mezí stanovitelnosti

KTJ - kolonii tvořící jednotka

Pokud informace a data dodané zákazníkem mají vliv na platnost výsledků zkoušek, Vodohospodářské laborator e za n e odmítají odpovědnost.

Informace a data dodaná zákazníkem: Místo odběru, typ odběru, datum a čas odběru, výsledky zkoušek, které provedl zákazník.

Hodnocení dle vyhlášky 252/2004 Sb. v aktuálním znění pro zkoušku: pach, pach*, chuť, chuť*: stupeň 0, 1 - přijatelný, stupeň 3, 4, 5 - nepřijatelný, stupeň 2 - přijatelný (typický pro danou oblast) / nepřijatelný (neobvyklý, cizorodý, netypický pro danou oblast)

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených podmínek. Bez písemného souhlasu laborator e se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky schváleny dne : 9.4.2025

Protokol vystaven dne : 9.4.2025



Bc. Jana Karásková
Technický vedoucí pracoviště

-----KONEC PROTOKOLU-----